



Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Nábrežie za hydrocentrárou 4, 949 60 Nitra



[www.zsvs.sk](http://www.zsvs.sk)

e-mail: [eva.miskovicova@zsvs.sk](mailto:eva.miskovicova@zsvs.sk)

Mobil: 0903 248 974

Strana: 1/2

A - akreditovaná skúška  
N - neakreditovaná skúška

## PROTOKOL O SKÚŠKACH VZORKY Č. 10070

Názov a adresa laboratória/ miesto výkonu laboratórných činností: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Útvar laboratórných činností, laboratórium Nitra Nábrežie za hydrocentrárou 4, 949 60 Nitra

Názov a adresa zákazníka: AQUAMONT spol.s.r.o. Matúškovo 339, 92501 Matúškovo

Dátum odberu / prevzatia vzorky / výkonu skúšky: 26.02.2025 / 26.02.2025 / 26.02.2025 - 03.03.2025

Miesto odberu: Šafa, IBV Dostihová dráha, č. 19  
Predmet skúšok: pitná voda  
Vzorku odobral: Molnár Jakub  
Odber: Akreditovaný  
Plán odberu vzorky č.: 10070  
Metóda odberu vzorky: RD-IP-13

Tabuľka výsledkov skúšok:

Ukazovateľ	Merná jednotka	Výsledok	Limit <sup>1</sup>	Neistota k = 2	Metóda stanovenia	A/N
<i>Escherichia coli</i>	KTJ/100 ml	0	0	-	STN EN ISO 9308-1	A
Koliformné baktérie	KTJ/100 ml	0	0	-	STN EN ISO 9308-1	A
Črevné enterokoky	KTJ/100 ml	0	0	-	STN EN ISO 7899-2	A
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C	KTJ/ml	65	200	-	STN EN ISO 6222	A
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C	KTJ/ml	41	50	-	STN EN ISO 6222	A
Živé organizmy	jedinca/ml	0	0	-	STN 757711	A
Bezfarebné bičikovce	jedinca/ml	0	0	-	STN 757711	A
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)	jedinca/ml	0	0	-	STN 757711	A
Mikromycéty (stanoviteľné mikroskopicky)	jedinca/ml	0	0	-	STN 757711	A
Mŕtve organizmy	jedinca/ml	0	30	-	STN 757711	A
Železité a mangánové baktérie	pokryv.p. v %	<1	10	-	STN 757712	A
Abiosestón	pokryv.p. v %	2	10	-	STN 757712	A
Teplota vody	°C	7,0	-	-	STN 757375	N
Mangán	mg/l	0,11	0,050 <sup>2</sup>	-	STN ISO 6333	A
Železo	mg/l	<0,040	0,20 <sup>3</sup>	-	STN ISO 6332	A
Dusičnany	mg/l	26,5	50,0	-	STN EN ISO 10304-1	A
Dusitany	mg/l	<0,050	0,50	-	STN EN ISO 10304-1	A
Absorbancia	-	0,025	0,080	-	STN 757360	A
Amónne ióny	mg/l	<0,050	0,50	-	STN ISO 7150-1	A
Elektrolytická vodivosť pri 20°C	mS/m	68	125	-	STN EN 27888	A



## PROTOKOL O SKÚŠKACH VZORKY č. 10070

### Tabuľka výsledkov skúšok:

Ukazovateľ	Merná jednotka	Výsledok	Limit <sup>1</sup>	Neistota k = 2	Metóda stanovenia	A/N
Farba	mg/l Pt	<2,00	15,0	-	STN EN ISO 7887	N
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	mg/l	<0,50	3,0	-	STN EN ISO 8467	A
Reakcia vody	-	7,51	6,50-9,50	-	STN EN ISO 10523	A
Zákal	FNU	1,1	5,0	-	STN EN ISO 7027-1	N

### Súlad/nesúlad:

Vzorka vody v čase odberu nevyhovovala v uvedených ukazovateľoch – mangán, požiadavkám Vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

### Vysvetlivky:

<sup>1</sup> Vyhláška MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

<sup>2</sup> Mangán - prekročenie koncentrácie do 0,1 mg/l je prípustné, len ak ide o mangán z geologického podložía a ak nedochádza k nežiadúcemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody.

<sup>3</sup> Železo - prekročenie koncentrácie do 0,5 mg/l je prípustné, len ak ide o železo z geologického podložía a ak nedochádza k nežiadúcemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody.

### Upozornenie:

Protokol o skúškach môže používateľ reprodukovať ako celok, čiastočná reprodukcia je možná len s písomným súhlasom vedúceho útvaru laboratórnych činností (nesmú sa kopírovať časti). Používateľ služieb akreditovaného laboratória v žiadnom prípade nesmie použiť jeho akreditačnú značku. Výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu skúšok. Ak vzorku odobral zákazník, výsledky sa vzťahujú ku vzorke tak, ako bola do laboratória prijatá. Laboratórium nezodpovedá za informácie dodané zákazníkom (dátum odberu, miesto odberu, predmet skúšok), ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Neistota – rozšírená neistota počítaná s koeficientom pokrytia k=2 (s pravdepodobnosťou 95 %). V prípade neakreditovaného odberu vzorky neistota nezahŕňa neistotu odberu. Neistota sa nevyjadruje pre výsledky menšie ako limit stanoviteľnosti a neakreditované skúšky. Pri hodnotení súladu/nesúladu nebola zohľadnená neistota.

Dátum vydania protokolu: 03.03.2025

Schválil: Ing. Eva Miškovičová  
vedúci útvaru laboratórnych činností



\*\*\* KONIEC PROTOKOLU \*\*\*



Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra



[www.zsvs.sk](http://www.zsvs.sk)

e-mail: [eva.miskovicova@zsvs.sk](mailto:eva.miskovicova@zsvs.sk)

Mobil: 0903 248 974

Strana: 1/2

A - akreditovaná skúška  
N - neakreditovaná skúška

## PROTOKOL O SKÚŠKACH VZORKY Č. 10084

**Názov a adresa laboratória/  
miesto výkonu laboratórných  
činností:** Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.  
Útvar laboratórných činností, laboratórium Nitra  
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

**Názov a adresa zákazníka:** AQUAMONT spol.s.r.o.  
Matúškovo 339, 92501 Matúškovo

**Dátum odberu / prevzatia vzorky / výkonu skúšky:** 12.03.2025 / 12.03.2025 / 12.03.2025 - 17.03.2025

**Miesto odberu:** Šaľa, IBV Dostihová dráha, č. 19  
**Predmet skúšok:** pitná voda  
**Vzorku odobral:** Molnár Jakub  
**Odber:** Akreditovaný  
**Plán odberu vzorky č.:** 10084  
**Metóda odberu vzorky:** RD-IP-13

### Tabuľka výsledkov skúšok:

Ukazovateľ	Merná jednotka	Výsledok	Limit <sup>1</sup>	Neistota k = 2	Metóda stanovenia	A/N
Teplota vody	°C	9,0	-	-	STN 757375	N
Mangán	mg/l	0,039	0,050 <sup>2</sup>	-	STN EN ISO 17294-2	A

### Súlad/nesúlad:

Vzorka vody v čase odberu vyhovovala v stanovovaných ukazovateľoch požiadavkám Vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

### Vysvetlivky:

<sup>1</sup> Vyhláška MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

<sup>2</sup> Mangán - prekročenie koncentrácie do 0,1 mg/l je prípustné, len ak ide o mangán z geologického podložja a ak nedochádza k nežiadúcemu ovplyvneniu senzorickej vlastnosti vody.



Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra



[www.zsvs.sk](http://www.zsvs.sk)

e-mail: [eva.miskovicova@zsvs.sk](mailto:eva.miskovicova@zsvs.sk)

Mobil: 0903 248 974

Strana: 2/2

## PROTOKOL O SKÚŠKACH VZORKY Č. 10084

### Upozornenie:

Protokol o skúškach môže používateľ reprodukovat' ako celok, čiastočná reprodukcia je možná len s písomným súhlasom vedúceho útvaru laboratórnych činností (nesmú sa kopírovať časti). Používateľ služieb akreditovaného laboratória v žiadnom prípade nesmie použiť jeho akreditačnú značku. Výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu skúšok. Ak vzorku odobral zákazník, výsledky sa vzťahujú ku vzorke tak, ako bola do laboratória prijatá. Laboratórium nezodpovedá za informácie dodané zákazníkom (dátum odberu, miesto odberu, predmet skúšok), ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Neistota – rozšírená neistota počítaná s koeficientom pokrytia  $k=2$  (s pravdepodobnosťou 95 %). V prípade neakreditovaného odberu vzorky neistota nezahŕňa neistotu odberu. Neistota sa nevyjadruje pre výsledky menšie ako limit stanovitelnosti a neakreditované skúšky. Pri hodnotení súladu/nesúladu nebola zohľadnená neistota.

Dátum vydania protokolu: 17.03.2025

Schválil: Ing. Eva Miškovičová  
vedúci útvaru laboratórnych činností



\*\*\* KONIEC PROTOKOLU \*\*\*